



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ ПС **000246**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 24.01.2014 г. по 23.01.2017 г.

код ОК 005 (ОКП) 22 9642

№ ССБК RU.ПБ12.Н00242

код ЕКПС _____

код ТН ВЭД России _____

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Пресскомполит» (ООО «Татнефть-Пресскомполит»). Адрес: РФ, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, Свободная экономическая зона Алабуга, улица 11, корпус 3-1. ОГРН: 1111644005175. Телефон 8(85557)51651, факс 8(85557)51998.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Пресскомполит» (ООО «Татнефть-Пресскомполит»). Адрес: РФ, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, Свободная экономическая зона Алабуга, улица 11, корпус 3-1. ОГРН: 1111644005175. Телефон 8(85557)51651, факс 8(85557)51998. E-mail: info@tnpc.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ12 от 14.11.2011 г., Орган по сертификации «ПСК». Адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, помещение 4.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Профили стеклопластиковые строительные под торговым названием «FiberPull», толщиной от 2,5 мм, выпускаемые по ТУ 2296-006-30372160-2013. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Соответствует требованиям

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2), ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, 4.20), согласно приложению на 1 листе (бланк № ПС 000145)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол сертификационных испытаний

№ ППБ-11/01-2014 от 17.01.2014г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № ССБК.RU.21ПБ10 от 14.11.2011 г., адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом. 6, корпус 6 оф. 1-4

Представленные документы


Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.RU.001.ОС.04.00082 от 08.08.2013 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


И.Л. Еникеев
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


Д.Л. Голубева
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ ПС 000145


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ12.Н00242

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись, инициалы, фамилия)

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)


(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

